

ज्ञापांक:- 148.

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, दानापुर, पटना।

दिनांक:- 10-03-2021.

सेवा में,

Patmer School,  
Khervynpur, Chandmari, Shahpur,  
Danapur, Patna-801503.

प्रसंग:- आपका आवेदन दिनांक:-26.02.2021.

विषय :- अग्निशमन यंत्र जाँच-प्रतिवेदन निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसागिक पत्र के आलोक में कहना है कि Patmer School, Khervynpur, Chandmari, Shahpur, Danapur, Patna. में अधिस्थापित अग्निशामक यंत्रों की जाँच की गई। जाँच के उपरांत निम्न अग्निशामक यंत्र:-

01. ABC, फायर एक्सटिंग्युशर 05kg- 12 अदद
02. CO<sub>2</sub> फायर एक्सटिंग्युशर 4.5 kg- 03 अदद
03. DCP, फायर एक्सटिंग्युशर 05kg- 04 अदद
04. वाटर CO<sub>2</sub>फायर एक्सटिंग्युशर 05kg- 04 अदद
05. सैण्ड बकेट -04 अदद उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त अग्निशमन व्यवस्थाएँ जाँच के कम में चालू एवं कियाशील अवस्था में पाए गए।

अतः Patmer School, Khervynpur, Chandmari, Shahpur, Danapur, Patna. को एक वर्ष के लिए अग्निशमन यंत्र जाँच-प्रतिवेदन निर्गत की जाती है।

सुझाव:-

01. प्रबंधक आइ0 एस0 2190/1990 के अनुरूप अग्निशमन यंत्रों का संधारण एवं रख-रखाव करेंगे।
02. प्रबंधक एन0बी0सी0 गार्डलाईन का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
03. रख-रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों में आनेवाली खराबी की सारी जवाबदेही प्रबंधक की होगी।
04. प्रबंधक वर्ष में दो बार मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे।
05. प्रबंधक वर्ष में एक बार अपने अग्निशमन यंत्रों की जाँच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन  
10-03-2021.

अग्निशामालय पदाधिकारी  
अग्नि शामालय पदाधिकारी  
दानापुर  
पटना